

Số: 40 /YCBG-BVĐKTV

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh có nhu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Sửa chữa hệ thống nước RO cấp 2** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Châu Thanh Hùng phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh SĐT 0975920208.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh Số 399 Nguyễn Đáng, Phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long, SĐT: 0294 3862 553.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến trước 16h ngày 03 tháng 04 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị.

STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐẶT TÍNH KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
01	Bộ bóng đèn diệt khuẩn bằng tia cực tím UVC Công suất: 55W	- Kích thước: dạng tube T8, dài 900 mm, đui G13 - Khả năng xử lý: 12GPM - Dung tích nước: 2810 cm ³ - Áp suất vận hành: 10bar - Tuổi thọ bóng đèn: 8000 giờ	Cái	14

- Giá đã bao gồm chi phí đi lại phụ tùng thay thế tại đơn vị sử dụng.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; Đơn vị sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh
- Thời gian hoàn thành lắp đặt dự kiến: 45 ngày.
- Thời gian bảo hành: \geq 06 tháng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT- TBYT.



BSCKII. Diệp Duyên Anh